



ООО «РОКВУЛ»  
143985, Россия  
Московская область  
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный  
Автозаводская ул., д.48а  
www.rockwool.ru



**Паспорт № 080719/2/32734301  
от 09 Июля 2019 г.**

| 1. Информация о продукте |                      |   |
|--------------------------|----------------------|---|
| 1.1                      | Продукция            | Изделия теплоизоляционные из каменной ваты<br>Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 Кф                         |
| 1.2                      | Нормативный документ | ТУ 5762-050-45757203-15   |
| 1.3                      | Размеры, мм          | $\frac{1000}{\text{Длина}} \times \frac{57}{\text{Вн.диаметр}} \times \frac{30}{\text{Толщина стенки}}$ |
| 1.4                      | Номер партии         | 32734301  |
| 1.5                      | Дата изготовления    | 2019.07.08  |
| 1.6                      | Номер смены          | 2   |


| 2. Физико-механические характеристики материала |                |                   |                 |             |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Параметр  |                | Ед. изм.          | Метод испытания | Значение    |
| 2.1   | Плотность      | кг/м <sup>3</sup> | ГОСТ 17177      | 114,0±12,0% |
| 2.2   | Водопоглощение | кг/м <sup>2</sup> | ГОСТ 32301      | ≤1,00       |

РОСС RU Д-RU.PA01.B.15276/18

Общество с ограниченной ответственностью  
«РОКВУЛ»  
143985, Московская обл., г. Балашиха  
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИИМ