

Покупатель: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
Грузополучатель: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5 831-19

Дата выписки сертификата: 20.08.2019 Род упаковки: пакеты



Наименование продукции: 1) Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ	Марка стали	Размеры		№ пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т		
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.	
1	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 895_06.06.2019	271	1 626	2,699		
2	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 896_06.06.2019	271	1 626	2,699		
3	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 900_06.06.2019	271	1 626	2,699		
4	391758	3262-75	Ст2пс	Ду 20х2,8	6	208 904_06.06.2019	271	1 626	2,699		
5	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 828_12.07.2019	271	1 626	2,081		
6	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 829_12.07.2019	271	1 626	2,081		
7	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 862_12.07.2019	271	1 626	2,081		
8	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 863_12.07.2019	271	1 626	2,081		
9	194233	3262-75	Ст2пс	Ду 15х2,8	6	211 864_12.07.2019	271	1 626	2,081		
Итого:							2 439	14 634	21,201		
Всего:									21,201		

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства		
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл., %	
391758	10	2	29	14	15	9	4	4	3,5	4	403	34		
194233	8	3	19	15	14	4	2	4	4	4	386	31		
											Ударная вязкость		Мех. старение КСU+20°	
											КСU-60° Дж/см2	КСU-20° Дж/см2	КСU+20° Дж/см2	Дж/см2

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата.

ОТК

С.Б.Евх

