



Испытательная лаборатория "СтройЛаборатория СЛ"
 В составе ООО "С.ГройЛаборатория СЛ" г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 14, корп. 2, тел. (499) 191-29-08, стробил@yandex.ru
 Адреса аккредитации ИЛ системы «Мосстройсертификация» № RU.МСС.ДЛ.524, действующая до 31.03.2020 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2883-7И2018 от 24.10.2018
(напрति продукции)

Наименование продукции: **Трубы стальные э/с оцинкованные**
 Заказчик /адрес: ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16.
 Производитель /адрес: АО "Альметьевский трубный завод", 423458 респ. Татарстан, г. Альметьевск,
 ул. Индустриальная, д. 35

Стандарты: ГОСТ 10704-91
 (НТД) ГОСТ 10705-80

Грузополучатель /адрес: ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16.
 Транспорт: №: Р356ТС31

№ п/п	Номер партии***	Номер партии***	Масса стали, Г/руба прочности***	Наружные размеры* мм * мм	Толщина стенки* мм	Толщина металла л/м** кг	длина профиля* мм	кол-во шт в связке***	общая длина в связке, м	кол-во свайков	масса** т		
1	117486	18A403783	20	219	120	6	32,466	11 800	21	247,8	1	8,045	
2	454305	18A403783	20	219	120	6	32,466	11 800	33	389,4	1	12,642	
Итого: 54											637,2	2	20,687

Химический состав*:**

№ партии (плавки)	C	Mn	Si	St	S	P
*100	*100	*100	*100	*1000	*1000	
117486	18	41	17	6	5	11
454305	19	51	25	4	1	6

Результаты испытаний*:**

№ п/п	Времяное сопротивление, Н/мм²	Предель текучести, Н/мм²	Относительное удлинение, %	Угол загиба, град	Ударная вязкость КСД-40С, Дж/см²	Гибр. для гибки, кг/см²
1	461/461	323/323	27/27	150	66	100
2	480/480	353/343	26/26	150	59	100

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД
 ПРИМЕЧАНИЕ: Трубы поставляются по теоретической массе. При перешлике по вопросам качества связаться по номеру сертификаката

Работу по проверке качества
 провел, сертификат подготовил:
 Исполнитель: Кириченко Д.А.
 СТРОЙЛАБОРАТОРИЯ СЛ

Эксперт: Бабин А.С.

Дата выдачи: 24.10.2018

