

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249030 Калужская область
г. Обнинск, Кабицыно
Отдел контроля качества:
Тел. (484) 392-99-65
E-mail: info@agriganz.ru

ПАСПОРТ № 51

11.04. 2016 г.



ТРУБЫ

напорные из непластифицированного поливинилхлорида
ОКП 22 4821 6501

Труба НПВХ 100 Р SDR 21 – 110 х 5,3 питьевая ГОСТ Р 51613-2000

Материал: композиция НПВХ

Партия № б/п

Количество: 1000 п/м

Дата изготовления: 2015г.

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

Разрешены к применению в системах хозяйственно - питьевого водоснабжения

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результат испытаний
1	Внешний вид поверхности	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость.	Соответствует
2	Цвет	Темно – серый. Оттенок не регламентируется	Соответствует
3	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	110 + 0,4	Соответствует
	- толщина стенки	5,3 + 0,8	Соответствует
	- внутренний диаметр раструба	110,8+0,9	Соответствует
	- внутренний диаметр раструба в зоне установки резинового кольца	132,5+0,9	Соответствует
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении: - при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 42,0 МПа (420 кгс/см ²), час, не менее	1	без разрушения
5	Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	49 (500)	Соответствует
6	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	25	Соответствует
7	Ударная прочность по Шарпи, количество разрушив. образцов, %, не более	10	Соответствует
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении: - при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 35 МПа, час, не менее	100	Соответствует
	- при 60 °С и начальном напряжении в стенке трубы 10,0 МПа, час, не менее	1000	Соответствует
9	Температура размягчения по Вика, С, не менее	78	Соответствует
10	Непрозрачность, %, не более	0,2	Соответствует
11	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	5	Соответствует
12	Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р (для соединения с помощью резиновых уплотнительных колец) при 20° С и постоянном внутреннем давлении 4,2 МОР, контрольное время испытания, час, не менее	1	Соответствует
13	Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р (для соединения с помощью резиновых уплотнительных колец) при 20° С и постоянном внутреннем давлении 3,2 МОР, контрольное время испытания, час, не менее	1000	Соответствует
14	Условия и срок хранения у изготовителя	Условия 5 (ОЖ4) условия 8 (ОЖ3) не более 6 мес.	Соответствует.

Гарантийный срок хранения - два года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля Качества: трубы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51613 - 2000

Начальник Отдела контроля качества

/ Е.Ю. Баранов /

Действительно с печатью Отдела контроля качества

