



АО "ВМЗ" г.Выкса  
Сертификат качества № 10413/1



Грузоотправитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект", Россия, 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ш.Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50, 5596

Заказ № 22009839 Приказ на отгрузку: 81182047 Дата отгрузки: 16.02.2019

Автомашина: H350PT152/BA509252

Наименование продукции: Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75.

№ п/п	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	19-30488	1910798	20	65	4	19-303367	61	732	5161
2	19-30488	1910798	20	65	4	19-303368	61	732	5161
Итого							122	1464	10322

Химические свойства основного металла труб

Химический состав, %

Номер плавки	C x 100	Si x 100	Mn x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	N2 x 1000	As x 1000
1910798	17	24	40	5	2	9	8	17	8	4

Механические свойства сварного соединения труб

№ п/п	Номер партии трубы	Раздача	Загиб в холодном состоянии	Сплющивание
1	19-30488	-	-	-

Гидравлическое испытание

№ п/п	Номер партии трубы	Величина давления Атм	Время выдержки с
1	19-30488	25	5

Примечания:

1. 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
5. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
6. Трубы поставляются по теоретической массе
7. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление

Подписи:

ИНСПЕКТОР	Лескина Г. В.
БРИГАДИР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ	Годова М.М.
Дата	16.02.2019
Подпись ОТК	

ТЭЦ-2 АНГЛТ