



АО "ВМЗ" г.Выкса
Сертификат качества № 10044/2



Грузоотправитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 607060, Нижегородская обл., Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45

Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект", Россия, 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш, д.1, 5596

Заказ № 22007781 Приказ на отгрузку: 80898493 Дата отгрузки: 12.01.2017

Автомашина: P514CY52/BO620377

Наименование продукции: Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75.

№ п/п	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	16-33616	1617083	Ст2пс	50	4,5	16-330301	16	160,8	996
2	16-34031	1617139	Ст2пс	50	3,5	16-333301	45	452,25	2200
Итого							61	613,05	3196

Химические свойства основного металла труб

Химический состав, %

Номер плавки	C x 100	Si x 100	Mn x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	Al x 1000	N2 x 1000	As x 1000
1617083	5	15	25	6	2	9	11	18	0	7	4
1617139	5	15	24	5	2	8	10	16	-	7	4

Механические свойства сварного соединения труб

№ п/п	Номер партии трубы	Раздача	Загиб в холодном состоянии	Сплющивание
1	16-33616	-	3,5 дн	-
2	16-34031	-	3,5 дн	-

Гидравлическое испытание

№ п/п	Номер партии трубы	Величина давления Атм	Время выдержки с
1	16-33616	25	5
2	16-34031	25	5

Примечания:

1. 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
5. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
6. Трубы поставляются по теоретической массе
7. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление

Подписи:	
БРИГАДИР УЧАСТКА ОТГРУЗКИ	
ИНСПЕКТОР	
Дата	9.10.2017

№ 09 ВМЭ ОТДЕЛ
Национального технического контроля
ТЭСЦ Э ДНПП
Подпись