

ЗАО «Минеральная вата»
143980, Россия
Московская область
город Железнодорожный
улица Автозаводская, дом 48А
www.rockwool.ru



**Паспорт № 141116/1/131116/3/24583539
от 14 Ноября 2016 г.**

1. Информация о продукте												
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты WIRED MAT 80										
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15										
1.3	Размеры, мм	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Длина</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Ширина</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Толщина *</td> </tr> </table>	2000	x	1000	x	100	Длина		Ширина		Толщина *
2000	x	1000	x	100								
Длина		Ширина		Толщина *								
1.4	Номер партии	24583539										
1.5	Дата изготовления	2016.11.14										
1.6	Номер смены	1										

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	80,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	≤1,00

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)



Контролер СИИМ

Филиппова С.